



## شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

**احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی  
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بندج ماده ۱۲  
قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی**

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

**- کابل ۵۰×۳۰mm<sup>2</sup> با هادی آلومینیومی و عایق و روکش PVC**

تولیدشده در شرکت صنایع سیم و کابل مشهد با توجه به مستندات زیرکه سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۹۱۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۸ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می‌شود مورد تأیید می‌باشد.

۱- تأیید انجام آزمون‌های نوعی و طراحی مطابق با استاندارد ۱ ISIRI ۳۵۶۹-۱ که در آزمایشگاه‌های پژوهشگاه نیرو، انجام پذیرفته و در مصوبه یکصد و هفتاد و سومین جلسه شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- تأیید وجود تجهیزات آزمون‌های جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به تأیید رسیده است.

۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۱۴۰۰/۳۰۰/۸۲۷۶ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۵

- با توجه به موارد فوق الذکر و براساس مصوبه یکصد و هفتاد و سومین شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید، این تاییدیه به کابل‌های زمینی تک رشته و چند رشته با ولتاژ نامی ۰,۶/۱kV هادی ۲۵mm<sup>2</sup> تا ۹۵mm<sup>2</sup> (شامل مقاطع ۲۵mm<sup>2</sup> و ۹۵mm<sup>2</sup> نیز می‌باشد) با عایق PVC، روکش PVC و هادی آلومینیومی و بدون آرمور، تولید شده در شرکت کارخانجات سیم و کابل مشهد براساس استاندارد ISIRI ۳۵۶۹-۱ قابل تعیین است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره ۱۰-۹۵/۵/۲۱ مورخ ۲۷۲۰۰/۸/۶ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیده ندارد.

شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی‌باشد و درصورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می‌باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییریافته که محصول جدید محسوب می‌شود طی نماید. مسئولیت خسارت‌های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییریافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین‌المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمون‌های جدید (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری) الزامی گردد، تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمون‌های جدید اقدام نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است. این گواهی تمدید گواهی شماره ۱۴۰۰/۸۳۷۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ می‌باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی  
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر