



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

اجراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر اجراز حداقل استانداردهای الزامی

بدنوسیده مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

۱- کلید اتوماتیک سه فاز از نوع ac با فرکانس 50Hz، با علامت تجاری Pars Fanal مدل PF3N-630 از نوع قابل تنظیم (adj) و با جریان های نامی 400-630A و ولتاژ نامی 400V با قدرت قطع $I_{cu}=50kA/400V$ و جریان اتصال کوتاه بهره برداری $I_{cs}=100\%I_{cu}$. در صورت یکسان بودن طراحی اولیه کلیدها و یکسان بودن فریم سایز، نتایج آزمونهای انجام شده به آمپرهای مابین 400A و 630A قابل تعمیم می باشد.

۲- کلید اتوماتیک سه فاز از نوع ac با فرکانس 50Hz، با علامت تجاری Pars Fanal مدل PF3N-250 از نوع قابل تنظیم (adj) و با جریان های نامی 125-250A و ولتاژ نامی 400V با قدرت قطع $I_{cu}=35kA/400V$ و جریان اتصال کوتاه بهره برداری $I_{cs}=75\%I_{cu}$. در صورت یکسان بودن طراحی اولیه کلیدها و یکسان بودن فریم سایز، نتایج آزمونهای انجام شده به آمپرهای مابین 125A و 250A قابل تعمیم می باشد.

نوید شده در شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ با توجه به مستندات زیر که موافق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۴۸۲۷ مورخ ۹۸/۷/۲۴ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد (IEC60947-2(2013) که در آزمایشگاه Suzho Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd انجام پذیرفته و نامه شماره ۹۶/۱۱۴۳۶۳/۳۰۸ مورخ ۹۶/۵/۲۹ پژوهشگاه نیز مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید تواتیر رسیده است.

۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۹۸/۳۰۹/۴۶۷۰ مورخ ۹۸/۳/۱۶

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت تواتیر در هامنش نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات متفصله ر یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارهای احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی از دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین لملی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی کرده تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت تواتیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۲۶۸ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ می باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت تواتیر