بسمه تعالی

شماره: ۲۷۵۰۰/۴۹۹۲

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۶/۳۰

شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزار مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- **Fuse-disconnector Switch تک فاز نوع ac با فرکانس 50Hz با علامت تجاری Pars Fanal مدل PFFH-18W/63X طبقه بندی AC-22B با جریان نامی 63A و ولتاژ نامی 400V با قدرت قطع مشروط 5kA/400V نتایج آزمونهای مذکور به کلیدهای با جریانهای نامی پایین و طراحی اولیه و فریم سایز یکسان قابل تعمیم می‌باشند.**

تولید شده در شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۴۸۲۷ مورخ ۹۸/۶/۲۴ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می‌شود مورد تأیید می‌باشد.

۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد IEC60947-3(2015) که در آزمایشگاه Suzho Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd انجام پذیرفته و نامه شماره ۹۶/۱۱۴۳۶۳/۳۰۸ مورخ ۹۶/۵/۲۹ پژوهشگاه نیرو مورد بررسی و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام‌آزمونهای جاری ساخت که به‌تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره: ۹۸/۳۰۰/۴۶۷۰ مورخ ۹۸/۶/۱۶

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی ــ بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات متصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی‌باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می‌باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می‌شود طی نماید. مسئولیت خسارتهای احتمالی ناشی از موارد فوق‌الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع‌رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین‌کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین‌المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری) الزامی گردد تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۲۶۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۴ می‌باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دوسال است.

سید حسین سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر

الف۹۸/۶/۲۰۰-۱۰۳۹