



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- ۱- کنتاکتور سه پل ac با فرکانس 50Hz، مدل PFC-85 با جریان نامی AC-3:85A و جریان‌های حرارتی 80، 100، 110، 135A و $U_e=400V$ AC و $U_s=220V$ AC (با علامت تجاری Pars Fanal) برای بوبین با $I_r=I_q=5KA/400V$
- ۲- کنتاکتور سه پل ac با فرکانس 50Hz، مدل PFC-40 با جریان نامی AC-3:40A و جریان‌های حرارتی 50، 60A و $U_e=400V$ AC و $U_s=220V$ AC (با علامت تجاری Pars Fanal) برای بوبین با $I_r=I_q=3KA/400V$

تولید شده در شرکت صنایع الکتریکی پارس حفاظ با توجه به مستندات زیر که سوابق آن بر اساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۴۹۸۲۷ مورخ ۹۸/۶/۲۴ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می‌شود مورد تأیید می‌باشد.

- ۱- انجام آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد IEC60947-4-1 که در آزمایشگاه Suzho Electrical Apparatus Science Research Institute Co., Ltd انجام پذیرفته و نامه شماره ۹۶/۱۱/۴۴۵۰۰/۳۰۸ مورخ ۹۶/۵/۳۰ پژوهشگاه نیرو مورد بررسی و به تأیید رسیده است.
- ۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرسی مورد تأیید توانیر رسیده است.
- ۳- تأیید مدارک مربوط به عدم تغییر در طراحی، فرآیند تولید و مواد اولیه توسط شورای ارزیابی و مطابقت با استانداردهای تولید طی نامه شماره ۹۸/۳۰۰/۴۶۷۰ مورخ ۹۸/۶/۱۶

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامپس نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۸۶/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آیین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آیین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولید کننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات متصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی‌باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می‌باشد و تولید کننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می‌شود طی نماید. مسئولیت خسارهای احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین‌المللی و با الزامات وزارت نیرو انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد تولید کننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود، استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است. این گواهی تمدید گواهی شماره ۲۷۵۰۰/۵۱۶۲ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۲ می‌باشد و اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسن سجادی
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر